

LEGENDE.....  
..SECURITE CONTRE LES RISQUES  
D' INCENDIE ET DE PANIQUE...

VAEPC	VOIE ACCESSIBLE AUX ENGINS DE LA PROTECTION CIVILE
PAEPC	PASSAGE ACCESSIBLE AUX ENGINS DE LA PROTECTION CIVILE EXCLUSIVEMENT (VOIE ECHELLE)
TB	TROTTOIR BAS
PI	POTEAU D'INCENDIE 100 MM DE DIAMETRE (CERTIFIE)
BAES	BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE DANS TOUS LES DEGAGEMENTS
BAPC	BAIE ACCESSIBLE POUR LA PROTECTION CIVILE
PPF1/2H +FP	PORTE PARE FLAMME 1/2 HEURE +FERME PORTE
PCF1/2H +FP	PORTE COUPE FEU 1/2 HEURE +FERME PORTE
PVV	PORTE VA ET VIENT PARE FLAMME 1/2 HEURE
PPF1/2H+FA	+ FERMETURE AUTOMATIQUE
BPF1/2H	BAIE PARE FLAMME 1/2 HEURE (FIXE)
BPF1H	BAIE PARE FLAMME 1 HEURE (FIXE)
MCF 1/2H	MUR COUPE FEU 1/2HEURE
MCF 1H	MUR COUPE FEU 1HEURE
MCF 2H	MUR COUPE FEU 2HEURE
BCF 1H	BAIE COUPE FEU 1HEURE
MC	MAIN COURANTE
SDMCHADAI	SYSTEME DESENFUMAGE MECANIQUE DE LA CIRCULATION HORIZONTALE ASSERVIE A LA DETECTION AUTOMATIQUE D'INCENDIE SELON L'IT 246
DAI	DETECTEUR AUTOMATIQUE ASSERVIE AU SSI DE CATEGORIE A.
VMC	VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
GV	GAINE DE VENTILATION
RIA	ROBINET D'INCENDIE ARME 30M DE LONGUEUR (AVEC SURPRESSEUR)
	Extincteur à eau pulvérisée 6 Litres
	Extincteur CO² 2kg
AL	SYSTEME D'ALARME TYPE 1
LRM	LOCAL RISQUE MOYEN
LRI	LOCAL RISQUE IMPORTANT
	MUR COUPE FEU 2 HEURE + DALLE COUPE FEU 2 HEURE POUR LES LOCAUX A RISQUE IMPORTANT
	TOUTES LA STRUCTURE EST STABLE AU FEU 1/2 HEURE
	TOUS LES PLANCHERS SONT COUPE FEU 1/2 HEURE
	UN EXTINCTEUR CO2 DOIT ETRE PLACE A COTE DE CHAQUE TABLEAU OU COFFRET ELECTRIQUE
	- LES GAINES TECHNIQUES DOIVENT OFFRIR UN DEGRE COUPE-FEU DE TRAVERSEE EGAL AU DEGRE COUPE-FEU DU PLANCHER TRAVERSE
	- LES PAROIS DES GAINES DOIT ETRE INCOMBSTIBLES,LES TRAPES DE VISITE DOIT ETRE PPF1/2H.

PROJET DE CONSTRUCTION  
D'UNE CLINIQUE DU JOUR A AGADIR

Dossier d'Execution (D.E.)

Maitre d'ouvrage  
AGADIR SOUSS MASSA AMENAGEMENT

Architecte:  
HIND MARHFOUR -AGADIR-

PLAN:  
Gros oeuvres

Planche 02/22  
Sous-sol

ECHELLE:  
A1 : 1/125  
A3: 1/150

DATE: Janvier 2021

Désignation		
N° :	DATE	OBJET DE LA MODIFICATION
1	11/04/2022	- Proposition monte malade
2	01/06/2022	- Modification menuiserie
3	01/07/2022	- Suite à la réunion du 30-06-2022 et au rapport d'observation du 14/06/2022

